

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентско-
му, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное образовательное учреждение «Алходжакентская средняя общеобразова-
тельная школа» (МОУ «АЛХОДЖАКЕНТСКАЯ СОШ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Алискендерова М.Д. №25 от «27» февраля 2017 года,
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 12 ч. 00 мин. «13» марта 2017г. по 14 ч. 00 мин. «13» марта 2017г.

Отделом надзорной деятельности и ПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа ГПН)

Ст. инспектор УНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Мирзаханов Далгат Аликберович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
проведена проверка

*Муниципальное казенное образовательное учреждение «Алходжакентская средняя общеобразова-
тельная школа», с. Алхаджикент, ул. Котрова 1*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нару-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной без-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

	шения	мативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	опасности	полнение
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить наличие системы пожарной сигнализации, дублирующей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2018	
2	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 63	03.04.2018	
3	Произвести обработку деревянных конструкций огнезащитными пропитками в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 21	03.04.2018	
4	Обозначить направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 55	03.04.2018	
5	Обеспечить размещение на соответствующих территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено».	Правила противопожарного режима в РФ: п. 14	03.04.2018	
6	На плане эвакуации людей при пожаре обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 7	03.04.2018	



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2018 г.


(квартал, месяц).

Старший инспектор Мирзаханов Далгат Аликберович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» марта 2017г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » марта 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

39-99-99